

- засоби зв'язку та оповіщення: телефон, радіоприймач, інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi пристроїв;
- шанцеві інструменти (лопати штикові та совкові, ломи, сокири, пилки, ножівки тощо).

2.8 Висновки

- Технічний стан підвального приміщення (укриття, для учасників освітнього процесу) Дитячої музичної школи №3 м. Івано-Франківськ, вул. Галицька,101, залежно від стану несучих та огорожувальних конструкцій належить до III – ої категорії (непридатний для нормальної експлуатації) і такий, що потребує капітального ремонту.
- Підвальні приміщення (укриття, для учасників освітнього процесу) Дитячої музичної школи №3 м. Івано-Франківськ, вул. Галицька,101, придатні до подальшої безпечної експлуатації після проведення комплексу ремонтно – відновлювальних робіт.

*Експерт обстеження будівель
та споруд*



Іваночко М.М.

Зм.	Кіл.	Арк.	№док	Підпис	Дата